



<b>Safety Observer INSTRUCTIEKAART</b>		
<b>Onderdeel</b>	<b>Aantal beoordelingen</b>	<b>Criteria voor score 'correct'</b>
<b>1. Werkgewoonten</b> gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen	1 per medewerker	<ul style="list-style-type: none"><li>• juist gebruik van noodzakelijke PBM</li><li>• neemt geen overduidelijke risico's</li></ul>
<b>2. Steigers en ladders</b> steigers, ladders, trappentorens, schragen	1 voor elk looppad 1 voor elke ladder 1 voor elke steigerconstructie per vlak 1 voor elk klingereedschap dat geen deel is van steigerconstructie 1 voor elke werkplek op hoogte	<ul style="list-style-type: none"><li>• toegankelijk</li><li>• stabiel opgesteld</li><li>• materieel in goede staat</li><li>• voldoende verankering, borging ladders en steigers</li><li>• opgesteld conform handleiding</li><li>• minimale ruimte tussen tijdelijke vloer en vaste wand</li><li>• dichte vloerdelen</li></ul>
<b>3. Machines en gereedschappen</b> alle voorkomende arbeidsmiddelen	1 voor elk arbeidsmiddel	<ul style="list-style-type: none"><li>• technische staat visueel in orde, waarmerk periodieke inspectie aangebracht</li><li>• werkomgeving niet gevaarverhogend</li><li>• adequate afzuiging, afscherming draaiende delen</li><li>• opstelling stabiel en veilig</li><li>• brandblusmiddelen aanwezig</li><li>• normale werkhouding</li></ul>
<b>4. Valbeveiliging</b> randen van vloeren sparingen ontgravingen werkputten/kuipen permanente trappenhuizen gaten	1 voor elk hoogteverschil dat beveiligd moet zijn	<ul style="list-style-type: none"><li>• (vloer)randen voorzien van leuningen, tussenregel en kantplank</li><li>• sparingen groter dan een voetafdruk dicht gelegd of voorzien van leuningen en kantplank</li><li>• bij ontgravingen juist talud/bescherming tegen inbressen</li><li>• putten en kuipen voorzien van randbeveiliging</li><li>• trappenhuizen: schalmgaten beveiligd</li><li>• afdekkingen beveiligd tegen verschuiven of wegnemen</li><li>• geen ontbrekende delen aan valbeveiliging</li></ul>
<b>5. Licht, elektriciteit en energie</b> totale verlichting verlichting op looppaden en toegangswegen verlichting van trappen en ladders verlichting van de werkplek gebruik van kabels en zwerfkasten	1 voor de totale verlichting van het buitengebied 1 voor de totale verlichting van looppaden, toegangswegen, ladders en trappen 1 per in gebruik zijnde werkplek 1 voor de totale elektriciteit	<ul style="list-style-type: none"><li>• werkdeel wordt gelijkmatig verlicht</li><li>• geen slagschaduw op looppaden, werkvloeren en trapopgangen</li><li>• kabels en zwerfkasten niet in het water</li><li>• verdeelkasten en stroomkabels op de juiste manier geplaatst en beschermd</li><li>• geen aanraakbare spanning voerende delen</li></ul>
<b>6. Werkplek</b> inrichting werkplek orde en netheid op werkplek orde en netheid op looppaden en toegangswegen struikelgevaar en begaanbaarheid afvalcontainers verkeersafzettingen	1 voor elke werkplek 1 voor looppaden, verkeersroutes en rondslingerend afval 1 voor elke afvalcontainer 1 voor elke afzetting, bebording en markering van het werkdeel	<ul style="list-style-type: none"><li>• werkplek ordelijk</li><li>• geen struikelgevaar</li><li>• geen onnodig bouwafval</li><li>• vuil/afval gescheiden</li><li>• nog ruimte in de afvalcontainers</li><li>• transport en belopen van wegen en paden direct mogelijk</li><li>• correcte afzettingen van machines of ladders op voor derden toegankelijke plek</li><li>• afzettingen en markeringen op openbare wegen volgens CROW 96</li></ul>



<b>Safety Observer</b>				
<b>WAARNEMINGSFORMULIER</b>				
<b>Bedrijfsnaam</b>		<b>Bouwplaats/werknummer</b>		
<b>Adres bouwplaats</b>				
<b>Fase van het werk</b>				
<b>Onderdeel</b>	<b>Score 'correct'</b>	<b>Totaal</b>	<b>Score 'niet correct'</b>	<b>Totaal</b>
1. Werkgewoonten				
2. Steigers en ladders				
3. Machines en gereedschappen				
4. Valbeveiliging				
5. Licht, elektriciteit en energie				
6. Werkplek				
	Totaal correct		Totaal niet correct	
Veiligheidsindex = totaal correct / totaal aantal waarnemingen x 100% =				
Naam waarnemer		Handtekening		Datum

Opmerkingen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---